



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучие
человека по Челябинской области
Территориальный отдел в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском,
Верхнеуральском районах
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул.Ленинградская, д.84, г.Магнитогорск, 455017
тел/факс 8(3519)21-36-03 E-mail: rospnmng@mail.ru
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 26/06 -93
об устранении выявленных нарушений**

г. Магнитогорск

«31» октября 2017 г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах главный специалист-эксперт Байракаева Гульзия Шакирьяновна

На основании акта проверки № 199 от 31.10.2017г и в соответствии с ст. 17 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Наименование предприятия **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска**

указать организационно-правовую форму

Руководитель Коблова Татьяна Николаевна

Юридический адрес: 455047, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Тевосяна д.6;

Фактический адрес: 455047, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Тевосяна д.6;

Номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации права: дата регистрации 27.10.2005г **ОГРН: 1057421026299** свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, выданной инспекцией Федеральной налоговой службы по Орджоникидзевскому району г Магнитогорска Челябинской области от 27.10.2005г.

В срок до 15.08.2018г. прекратить нарушение требований СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

(пункт, статья, наименование нормативно правового акта) (указать, в чем конкретно выражено нарушение) (содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

1. В учреждении учебные помещения сгруппировать в учебные секции для обучающихся 1 -4 классов отдельно от учебных помещений для обучающихся 5-9 классов - п.4.9 СанПиН 2.4.2.3286-15;

2. В мастерской трудового обучения для мальчиков слесарные верстаки оборудовать предохранительной сеткой высотой 0,65-0,7 метров; сверлильные, точильные станки оборудовать предохранительными сетками, стеклами и местным освещением - п. 4.11 СанПиН 2.4.2.3286-15 со ссылкой п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. При спортивном зале оборудовать раздевальные для мальчиков и девочек с душевыми, восстановить работу второго санитарного узла - п.4.16. СанПиН 2.4.2.3286-15.
4. В раздевальных спального блока оборудовать помещение или место для сушки верхней одежды и обуви - п. 4.27.10. СанПиН 2.4.2.3286-15.
5. В спальном блоке на 1-ом оборудовать помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованных поддоном и подводкой холодной и горячей воды со смесителем - п. 4.27.12. СанПиН 2.4.2.3286-15.
6. Выполнить ограждения отопительных приборов в коридорах, учебных кабинетах - п. 5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15.
7. Комплектование классов (7а, 2г, 4г и 5б, 1в, 8б, 1г, 1д, 6б, 9а, 1е, 2д, 3д, 4д, 8г, 9в, 9д, 8в) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводить в соответствии с требованиями п.8.1. и приложения № 1 СанПиН 2.4.2.3286-15.
8. При обеденном зале дополнить количество кранов из расчета 1 кран на 20 посадочных мест - п. 9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 со ссылкой на п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. Технологическое оборудование (эл.сковорода, эл.котлы), моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделений тепла, газов и влаги, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения - п. 9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 со ссылкой на п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. В горячем цехах пищеблока предусмотреть установку резервного источника горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой в период проведения профилактических и ремонтных работ - п.9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 и п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ С(К)ОШИ № 3» города Магнитогорска Коблову Т. Н.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить **в срок до «15» августа 2018 г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт _____

Байракаева Г. Ш.

Должность лица, уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор

(подпись)

Расписка в получении предписания

Предписание №26/06-93 от «31» октября 2017г. получил «31» октября 2017г.

Подпись представителя предприятия директор МОУ «С(К)ОШИ № 3» / Коблова Т.Н./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)